

水质常规日检验报告

报出日期: 2019年06月14日

样品名称：原水、出厂水				取样日期：2019年6月14日				取样地点：西部水厂				
项目 结果 样品编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	耗氧量	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	铁	锰
	(度)	(NTU)				mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100m	MPN/100m	mg/L	mg/L
1906141(原水)	20	5.46	无异臭、异味	有	7.35	1.28	/	/	/	/	0.087	0.219
1906142(出厂水)	5	0.42	无异臭、异味	无	7.32	0.80	0.16	/	/	/	<0.02	0.029
GB3838-2002						≤6				10000		
GB/T5849-2006	≤15	≤1	无异臭、异味	无	6.5-8.5	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出	≤0.3	≤0.1
备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。												